

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОГО ГПСО МЧС ЛНР**

(наименование ГПСО/СПТСЧ)

**МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ул. Октябрьская, 33, г. Свердловск, Луганская Народная Республика, 94800, тел.(06434) 2-22-06, факс 2-28-31

(адрес места нахождения территориального подразделения МЧС ЛНР, номер телефона, электронный адрес)

**П Р Е Д П И С А Н И Е №99  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«16» мая 2019г.

Кому: директору ГБОУ ДО ЛНР «я/с №7 «Рябинушка» Шевченко Валентине Юрьевне

(указать должность, юридическое наименование объекта защиты в отношении, которого проводилась проверка)

(Ф.И.О. руководителя объекта защиты)

В период с «14» мая 2019г. по «17» мая 2019г. старшим инспектором отделения по

(должность, специальное звание,

вопросам надзорно-профилактической деятельности Свердловского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР капитаном службы гражданской защиты Болдыревой Т.Н.

фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая (внеплановая) проверка ГБОУ ДО ЛНР «я/с №7 «Рябинушка»

расположенного по адресу: г. Свердловск, кв. Пролетариат Донбасса.

(указывается, что проверялось, адрес объекта защиты)

на основании распоряжения №153 от 16.05.2019г.

(указывается номер и дата распоряжения на право проведения проверки)

в присутствии: директора ГБОУ ДО ЛНР «я/с №7 «Рябинушка» Шевченко В.Ю.

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта защиты, принимающих участие в проведении проверки)

в соответствии с Кодексом гражданской защиты Луганской Народной Республики необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Нарушение, которое необходимо устранить (также указывается год, с которого предлагается к устранению)	Пункт и наименование нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении *
1	2	3	4	5
1	Сигнал от приемно-контрольного прибора АПС не выведен на пульт централизованного наблюдения	п. 6.1.8 Правил пожарной безопасности в ЛНР	31.07.2019	К.Ю.Шевченко
2	Предоставить документацию по противопожарным дверям с пределом огнестойкости IS-30	п.4.2.4 Правил пожарной безопасности в ЛНР	31.07.2019	

3	Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением	п. 4.3.8 Правил пожарной безопасности в ЛНР	31.07.2019	КСВак
4	Расстояние между деревьями до наружных стен здания не выдержано согласно норм, менее 5 метров.	ДБН 360-92 ** п. 5.2, п5.12	31.07.2019	

\* В 5 столбце таблицы указывается только отметка о выполнении.

Старший инспектор отделения НПД  
Свердловского ГПСО МЧС ЛНР  
капитан службы  
гражданской защиты  
Болдырева Т.Н.

  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия и инициалы руководителя объекта)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка об отказе в получении предписания \_\_\_\_\_

### Результаты проверок:

Дата проверки	Номера не выполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, имя, отчество	подпись	должность, фамилия, имя, отчество	подпись
1	2	3	4	5	6

### Принятые меры:

Дата	Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О. должностных привлеченных лиц, статья Кодекса об административных правонарушениях ЛНР, вид ответственности)	Принятые предупредительные меры
1	2	3